

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Территориальный отдел в городе Асбест и Белоярском районе адрес: 624269, Свердловская область, г. Асбест, ул. Ладыженского, дом 17 тел. (34365)2-48-18, e-mail:mail_03@66.rospotrebnadzor.ru

e-mail:mail_03@66.rospotrebnadzor.ru ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001 Директору МАОУ Средняя школа № 8 им. А.Г. Махнева АГО Козловой Ольге Алексеевне

624260, Свердловская обл., г. Асбест, Калинина ул., 40

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

от 14.02.2020 года

№ 66-03-04/04-551 -we

При проведении проверки с 20.01.2020г по 14.02.2020г в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8 ИМ.А.Г.МАХНЁВА" АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

юридический адрес

название юридического выя индивыдуального предпринимателя 624260, Свердловская обл., г. Асбест, Калинина ул., 40

дата регистрации

12.11.2002

ИНН/ОГРН

6603000227 / 1026600629571

МАОУ Средняя школа № 8 им. А.Г. Махнева АГО (624260, Свердловская обл., г. Асбест, Калинина ул., 40)

рассмотрении представленных документов:

акта проверки от 14.02.2020 года

выявлены нарушения санитарно -эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

	т Единсываю:			
$N_{\underline{0}}$		№ норма-		
Π/Π	содержание мероприятия	тивного	пункт НД	срок
1	05	документа		
1.	Обеспечить соответствие температуры горячей воды	СанПиН	2.4	17.08.2020
	60-75 градусам Цельсия в местах водоразбора на	2.1.4.2496-09		
	пищеблоке.			
	Представить в Асбестовский отдел Управления			
	Роспотребнадзора по Свердловской области			
	протоколы лабораторных испытаний систем			
[1	централизованного горячего водоснабжения (кран			
[1	орячей воды) во внутренней водопроволной сети			
	образовательной организации, проведенных			
2	ккредитованной в установленном порядке			
I	абораторией.			

2.0600000000000000000000000000000000000			
2. Обеспечить соответствие параметров световой среды		3.3.1.	17.08.2020
(коэффициент пульсации) в помещении кабинета	2.2.1/2.1.1.1	2	
№ 2.41 гигиеническим нормативам, установленным	78-03		
действующими санитарными правилами.			
Представить в Асбестовский отдел Управления		2	
Роспотребнадзора по Свердловской области			
протоколы лабораторных испытаний параметров			
световой среды (коэффициент пульсации) в			
помещении кабинета № 2.41 за 2020 год			
3. Обеспечить соответствие параметров световой среды.	СанПиН	6.14.	17.08.2020
в помещении кабинета №2.56 гигиеническим	2.2.2/2.4.134	w)	17.08.2020
нормативам, установленным лействующими	03	1	
санитарными правилами. Представить в Асбестовский	.		
отдел управления Роспотребналзора по Свериповской			
ооласти протоколы лабораторных испытаний			
параметров световой среды (коэффициент пульсании)			
в помещении кабинета № 2.41 за 2020 год			
4. Обеспечить соответствие параметров напряженности	-	7.1	17.00
магнитного поля в диапазоне частот 5 Ги - 2 гГи в		7.1.	17.08.2020
кабинете № 2.56 гигиеническим нормативам,			
установленным действующими санитарными			
правилами.			
Представить в Асбестовский отдел Управления			
Роспотребнадзора по Свердловской области			
протоколы лабораторных испытаний параметров			
напряженности магнитного поля в диапазоне частот 5			
Гц - 2 кГц в кабинете № 2.56 за 2020 год.			:
5.В кабинете информатики № 2.52 использовать	-		
специальные ученические стулья, которые		9.6.	17.08.2020
обеспечивают поддержание рабочей позы при работе			
на ПЭВМ.			
6 Цо туугоб тогу	~		
7 хранения пролуктов мотромуть то 1	СП	5.5.	17.08.2020
7. хранения продуктов устранить дефект покрытия в виде	2.3.6.1079-01	5.16.	17.08.2020
отхождения отделочного слоя (водоэмульсионного покрытия).		добавлен	
		4.28.	17.08.2020
учреждения, которые способствуют возникновению	2.4.2.2821-10		
иножественных дефектов отделочных материалов			
покрытия стены в виде нарушения поверхности			
целостности стены в раздевалке мальчиков, потолков в			
кабинетах №2.23, 2.33, 2.52, коридоре 1 этажа			
начального звена.			
Устранить дефекты покрытия потолков в кабинетах			
№2.23, 2.33, 2.52, коридоре 1 этажа начального звена в			
виде подтеков и намокания.			
Устранить дефект покрытия стены в виде нарушения			
поверхности целостности стены в разлевалке			
мальчиков (в виде поражения грибком).			
·			1
В кабинете № 2.41 устранить дефекты покрытия стен			
МОЮЩИМИ ОООЯМИ, ЦЕЛОСТНОСТЬ КОТОРЫХ НАРУШЕНА В			
виде расхождений швов.			. 1

9. Обучающихся учебных кабинетов №1.62, 1.63, 1.64,	5.1.	17.08.2020
1.65, 2.34 обеспечить рабочим местом в соответствии с		
ростом.		
10. Оборудовать кабинеты для обучающихся начального	5.3.	17.08.2020
общего образования школьными партами,		
обеспеченными регулятором наклона поверхности		
рабочей плоскости.		
11. Использовать ученическую мебель при наличии	5.4.	17.08.2020
цветовой маркировки в учебных кабинетах №1.63,	3.1.	17.08.2020
2.34, 2.39		
12.В столярно - слесарной мастерской для мальчиков	5.10.	17.00.2020
разместить станки с учетом создания благоприятных	3.10.	17.08.2020
условий для зрительной работы и сохранения		
правильной рабочей позы, а именно:		
размещение слесарных станков провести с учетом		
наличия светового потока с левой стороны		
13. Оборудовать ограждения отопительных приборов в	6.1	
коридорах и рекреациях образовательного учреждения.	6.1.	17.08.2020
14 Обеспечить соответствия попометтов замина		
14. Обеспечить соответствие параметров микроклимата (относительной влажности) в помещении кабинетов	6.4.	17.08.2020
№1.64, 2.3, 2.41, 2.42, 2.56, 2.6 гигиеническим		
норматирам, моженор немути в техническим		
нормативам, установленным действующими санитарными правилами.		
Санитарными правилами.		
Представить в Асбестовский отдел Управления		
Роспотребнадзора по Свердловской области		
протоколы лабораторных испытаний параметров		
микроклимата (относительной влажности) в		
помещении кабинетов №1.64, 2.3, 2.41, 2.42, 2.56, 2.6		
за 2020 год.		
15. Остекление деревянных окон выполнить из цельного	6.10.	17.08.2020
стеклополотна в учебных кабинетах и коридорах на		
втором этаже.		
Провести замену ветхих деревянных конструкций на		
втором этаже учреждения, не позволяющих		
проведение замены цельных стекол (путем установки		
новых оконных блоков).		
16. Проводить занятия с направлением основного	7.1.3.	17.08.2020
светового потока слева в кабинете информатики		
№ 2.52.		
17. Расписание уроков на 2020-2021 учебный год	10.6.	17.08.2020
составить отдельно для обязательных и	10.0.	17.00.2020
факультативных занятий.		
Представить в Асбестовский отдел Управления	9	
Роспотребнадзора по Свердловской области копию		·
расписания обязательных и факультативных занятий		
18. Расписание уроков на 2020-2021 учебный год	10.7.	17.09.2020
составить с учетом дневной и недельной умственной	10.7.	17.08.2020
работоспособностей обучающихся в соответствии с		
действующими санитарными правилами.		
Представить в Асбестовский отдел Управления		
Роспотребнадзора по Свердловской области копию		
расписания на 2020-2021 учебный год с внесенными		
изменениями.		
19. Контейнеры для сбора мусора оборудовать крышками.	12.1.	17.08.2020

. ,

				-
20			- \	
	Помещения душевых и туалетов в раздевалках		12.13.	17.08.202
	спортивного зала подвергать ежедневной уборке с			
	применением моющих средств.			
21.	Контейнеры для сбора мусора оборудовать крышками.		2.12	17.08.202
22	Opening a consequence of	2.4.5.2409-08		
22.	Обеспечить и организовать проведение обязательных профилактических прививок против дифтерии с	СП 2.1.2.2100.12	8.1	17.08.202
	профилактических прививок против дифтерии с нормативно установленной периодичностью один раз	3.1.2.3109-13		
	в десять лет работникам учреждения:			
	Брусницыной В.В. (АДС-М от 23.05.09г), Балдиной			
	Н.А. (АДС-М от 13.01.10г), Баяновой О.В. (RV ЗАДС-			
	М от 13.01.10г), Брусницыной Л.В. (RV 2 от 06.11.03г),			
	Гапоновой Г.Г. (RV 2 - от 18.05.09г), Егоровой С.Э. (
į	RV2 от 16.09.08г), Еленской Е.Н.(АДС-М от 15.08.07г),			
	Ивановой Е.А. (RV 2 от 21.11.08г), Кочневой Т.В. (RV			
	2 от 13.05.09г), Кузнецовой О.Б. (RV2 от 20.02.07г),			1
	Рублевой Т.В. (RV 2 от 13.11.08г), Симоновской С.И.			
l	(RV2 от 13.05.09г), Сингатулиной С.И. (АДС-М от			
	22.12.09г), Терентьевой Н.В. (RV 2 от 04.09.08г),			
(Фоминой H.B.(RV6 от 12.11.08г), Щербаковой О.В.			
((RV 2 28.05.09г), Яценко Т.А. (RV 1от 10.02.05г),			
]	Васинской И.И. (АДС-М от 17.04.06г), Кокорышкиной			
1	Г.С. (АДС-М от 23.10.07г), Мерзляковой О.М. (RV 2 от			
- 1	06.11.08r).			
I	Представить в Асбестовский отдел Управления			
I	Роспотребнадзора по Свердловской области личные			
	иедицинские книжки, а также сертификаты			
	профилактических прививок вышеуказанных			
	работников.			
23.				17.08.202
E	вакцинации и ревакцинации против клещевого	3.1.3.2352-08		
	вирусного энцефалита 27 - ми работникам		3.1.3.2352-08	
	образовательного учреждения, внести сведения в		от 07.03.2008	
,	ичные медицинские книжки, а также в сертификаты			
T	профилактических прививок: Іоникаровой Е.А. (нет сведений), Брусницыной В.В.			
(-	нет сведений), Астафьевой Л.Е. (RV3 от 30.03.15г),			*,
F	балдиной H.A. (RV1 от 02.06.15г), Бердниковой А.В.			
	RV1 от 23.12.16г), Брусницыной Л.В. (RV1 от			
	6.11.07г), Гапоновой Г.Г. (RV3 от 11.04.15г), Грязных			
F	л.Ю (отказ от прививок), Егоровой С.Э. (RV4 от			
1	1.04.15г), Ивановой Е.А. (RV6 от 01.04.15г), Олехно			
F	І.Е. (нет сведений), Реснянской М.В. (RV1от			
3	1.10.16г), Рублевой Т.В. (RV4 от 20.04.15г),			
	имоновской С.И. (RVот 20.06.2016г), Сингатулиной			
10	г.И. (RVот 05.04.13г), Терентьевой Н.В. (RV3 от			
()	1.04.15г), Фоминой Н.В. (RV 1 от 01.04.15г),			
X	лыбовой С.А. (RVот 04.05.16г), Ширыкаловой М.В.			
7)	V 2 05.05.15г), Якубовой А.Р. (RV от 20.05.16г),			
F	ценко Т.А. (RV 3 от 04.06.13г), Дегтяревой М.П. (V 2			
O'	г 10.06.16г), Кокорышкиной Г.С. (нет сведений),	1		
П	олозюк Н.В. (нет сведений), Пономаревой Е.Ю. (RV			
2	от 12.05.16г), Мерзляковой О.М. (RV 3 от 02.04.15г),			
	апожникову В.С. (RV 4 от 27.05.15г).	1	1	

Представить в Асбестовский отдел Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области личные
медицинские книжки, а также сертификаты
профилактических прививок вышеуказанных
работников.

Информацию о выполнении предписания представить в

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе

в срок до 18.08.2020г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

отчет о выполнении предписания

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

должность, ФИО лица, на которос воздагается ответственность

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Директора МАОУ Средняя школа № 8 им. А.Г. Махнева АГО Козлову О.А., МАОУ Средняя школа № 8 им. А.Г. Махнева АГО

Специалист- эксперт

Территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по

Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе

должность лица, уполномоченного осуществлять

лодинсь

Чернухина Ольга Николаевна

Предписание получил:

Директор МАОУ Средняя школа № 8 им. А.Г.

Махнева АГО Козлова О.А.

должность, ФИО

14.02.2020Γ

Haan

Место выдачи предписания:

624269, Свердловская область, г. Асбест, ул. Ладыженского, дом 17

либо апрес территориального отдела, либо апрес объекта либо вной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания