Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: «16» мая 2025 г., 66250061000218069503
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Асбестовского городского округа, Малышевского городского округа, городского округа Рефтинский управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Свердловской области
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«30» мая 2025 г., 11 час. 00 мин. № 2505/005-66/8-ВО/П
(дата и время составления предписания)

Свердловская обл., г. Асбест, ул. Промышленная, 32
(место составления предписания)

Предписание
об устранении выявленных нарушений

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 16 » мая 2025 г., № 2505/005-66/8-ВО/Р, учетный номер проверки 66250061000218069503.
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:
1. Балабанов Михаил Сергеевич – старший инспектор ОНДиПР Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области (Государственный инспектор Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский по пожарному надзору)
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:
соблюдения контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности
(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):
1. обл Свердловская, г Асбест, ул Калинина, Здание 40
(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8 ИМ. А.Г. МАХНЁВА" АСБЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНН 6603000227, адрес регистрации юридического лица: 624262, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, АСБЕСТ, УЛ КАЛИНИНА, ЗД. 40, -
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «26» мая 2025 года, 11 час. 00 мин.
по «30» мая 2025 года, 11 час. 00 мин.
(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
04 час 00 минут (часы, минуты)
(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. На объекте на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение. п. 2_1, п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; ст. 4, ст. 6, ст. 82

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.»; Раздел 7.6 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение.». Место выявления нарушения: МАОУ "Средняя школа № 8 им. А.Г. Махнева" АМО СО по адресу: Свердловская обл., г. Асбест, ул. Калинина, 40

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 2(1) Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и (или) проектной документации.

Срок устранения нарушения:

01.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

На объекте на путях эвакуации установить аварийное освещение.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Представление в надзорный орган документов, фото, аудио- и видеозаписей, подтверждающих устранение нарушений требований пожарной безопасности.

2. На объекте защиты помещения склада в кабинете директора, хранения спортивного инвентаря (снарядные), кабинетов Технологии, лаборантских кабинетов Технологии, Биологии, ОБЖ, Информатики, Химии, Физики, Истории (музей), гардероба не отделены от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа. п. 2_1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; ст. 4, ст 6, ст. 59, п. 3, ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 5.4.20 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», ч. 1, ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ, п. 3.21 СНиП 2.08.02-85, п. 5.14, таб. 1, таб. 2*, п. 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений.». Место выявления нарушения: МАОУ "Средняя школа № 8 им. А.Г. Махнева" АМО СО по адресу: Свердловская обл., г. Асбест, ул. Калинина, 40

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 2(1) Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и (или) проектной документации.

Срок устранения нарушения:

01.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

На объекте защиты помещения склада в кабинете директора, хранения спортивного инвентаря (снарядные), кабинетов Технологии, лаборантских кабинетов Технологии, Биологии, ОБЖ, Информатики, Химии, Физики, Истории (музей), гардероба отделить от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Представление в надзорный орган документов, фото, аудио- и видеозаписей, подтверждающих устранение нарушений требований пожарной безопасности.

3. На объекте защиты варочный цех кухни столовой оборудован тепловыми пожарными извещателями. п. 2_1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; ст. 4, ст. 6, ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; приложение А, п. А3, п. 9 табл. А 1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», ч. 1, ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ; п. 3, Таблица 1 п. 9 НПБ 110-03. Место выявления нарушения: МАОУ "Средняя школа № 8 им. А.Г. Махнева" АМО СО по адресу: Свердловская обл., г. Асбест, ул. Калинина, 40

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 2(1) Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и (или) проектной документации.

Срок устранения нарушения:

01.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

На объекте защиты варочный цех кухни столовой оборудовать дымовыми пожарными извещателями.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Представление в надзорный орган документов, фото, аудио- и видеозаписей, подтверждающих устранение нарушений требований пожарной безопасности.

4. На объекте защиты зал приема пищи столовой, спортивный зал, актовый зал, кабинет Музыки, корридор перед актовым залом и кабинетом Музыки оборудованы извещателями пожарными пламени. п. 2_1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской

Федерации от 16.09.2020 № 1479; ст. 4, ст. 6, ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; приложение А, п. А3, п. 9 табл. А 1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», ч. 1, ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ; п. 3, Таблица 1 п. 9 НПБ 110-03. Место выявления нарушения: МАОУ "Средняя школа № 8 им. А.Г. Махнева" АМО СО по адресу: Свердловская обл., г. Асбест, ул. Калинина, 40

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 2(1) Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и (или) проектной документации.

Срок устранения нарушения:

01.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

На объекте защиты зал приема пищи столовой, спортивный зал, актовый зал, кабинет Музыки, корридор перед актовым залом и кабинетом Музыки оборудовать дымовыми пожарными извещателями.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Представление в надзорный орган документов, фото, аудио- и видеозаписей, подтверждающих устранение нарушений требований пожарной безопасности.

5. На объекте защиты на дверях эвакуационных выходов из помемещения обеденного зала столовой не обеспечено наличие приспособлений для самозакрываания. п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479. Место выявления нарушения: МАОУ "Средняя школа № 8 им. А.Г. Махнева" АМО СО по адресу: Свердловская обл., г. Асбест, ул. Калинина, 40

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 14 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

Срок устранения нарушения:

01.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

На объекте защиты на дверях эвакуационных выходов из помемещения обеденного зала столовой обеспечить наличие приспособлений для самозакрываания.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Представление в надзорный орган документов, фото, аудио- и видеозаписей, подтверждающих устранение нарушений требований пожарной безопасности.

6. На объекте защиты на дверях лестничных клеток, корридоров, холлов и тамбуров, эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж, оборудованных приспособлениями для самозакрывания, установлены приспособления препятствующие нормальному закрыванию противодымных дверей, фиксации в закрытом положении. п. 14 пп. "г" п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479. Место выявления нарушения: МАОУ "Средняя школа № 8 им. А.Г. Махнева" АМО СО по адресу: Свердловская обл., г. Асбест, ул. Калинина, 40

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 14 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

Срок устранения нарушения:

01.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

На объекте защиты на дверях лестничных клеток, корридоров, холлов и тамбуров, эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж, оборудованных приспособлениями для самозакрывания, демонтировать приспособления препятствующие нормальному закрыванию противодымных дверей, фиксации в закрытом положении.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Представление в надзорный орган документов, фото, аудио- и видеозаписей, подтверждающих устранение нарушений требований пожарной безопасности.

7. На объекте запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из обеденного зала столовой, спортивного зала, напротив кабинета Технологии, ведущего из школы на стадион, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. (возможно закрытие на ключ) п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479. Место выявления нарушения: МАОУ "Средняя школа № 8 им. А.Г. Махнева" АМО СО по адресу: Свердловская обл., г.

Асбест, ул. Калинина, 40

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Срок устранения нарушения:

01.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

На объекте запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из обеденного зала столовой, спортивного зала, напротив кабинета Технологии, ведущего из школы на стадион, исполнить с возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Представление в надзорный орган документов, фото, аудио- и видеозаписей, подтверждающих устранение нарушений требований пожарной безопасности.

8. На объекте защиты осуществляется использование вентиляционной камеры для хранения оборудования, мебели и других предметов. пп. "б" п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479. Место выявления нарушения: МАОУ "Средняя школа № 8 им. А.Г. Махнева" АМО СО по адресу: Свердловская обл., г. Асбест, ул. Калинина, 40

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 16 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объектах защиты запрещается использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

01.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

На объекте защиты исключить использование вентиляционной камеры для хранения оборудования, мебели и других предметов.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Представление в надзорный орган документов, фото, аудио- и видеозаписей, подтверждающих устранение нарушений требований пожарной безопасности.

9. На объекте защиты на помещения склада в кабинете директора, хранения спортивного инвентаря (снарядные), кабинетов Технологии, лаборантских кабинетов Технологии, Биологии, ОБЖ, Информатики, Химии, Физики, Истории (музей), гардероба не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного и складского назначения, с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны. п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; гл. 5, 7, 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Место выявления нарушения: МАОУ "Средняя школа № 8 им. А.Г. Махнева" АМО СО по адресу: Свердловская обл., г. Асбест, ул. Калинина, 40

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).

Срок устранения нарушения:

01.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

На объекте защиты на помещения склада в кабинете директора, хранения спортивного инвентаря (снарядные), кабинетов Технологии, лаборантских кабинетов Технологии, Биологии, ОБЖ, Информатики, Химии, Физики, Истории (музей), гардероба обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного и складского назначения, с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Представление в надзорный орган документов, фото, аудио- и видеозаписей, подтверждающих устранение нарушений требований пожарной безопасности.

10. На объекте защиты, на указателях направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения отсутствуют четко нанесенные цифры (красного цвета) расстояния до месторасположения источников наружного противопожарного водоснабжения. п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.

6.3.3.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». Место выявления нарушения: МАОУ "Средняя школа № 8 им. А.Г. Махнева" АМО СО по адресу: Свердловская обл., г. Асбест, ул. Калинина, 40

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 48 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

Срок устранения нарушения:

01.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

На объекте защиты, на указателях направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения разместить четко нанесенные цифры (красного цвета) расстояния до месторасположения источников наружного противопожарного водоснабжения.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Представление в надзорный орган документов, фото, аудио- и видеозаписей, подтверждающих устранение нарушений требований пожарной безопасности.

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Старший инспектор ОНДиПР Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области (Государственный инспектор Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский по пожарному надзору) Балабанов Михаил Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

3ACA793E542297DDB9737E14B4043538
Владелец: Балабанов Михаил Сергеевич
Действителен с 24.10.2024 по 17.01.2026

подпись

Балабанов Михаил Сергеевич - Старший инспектор ОНДиПР Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области (Государственный инспектор Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский по пожарному надзору), телефон: 83436542113, e-mail: balabanov-ms@66.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«___» часов «___» минут «___» _____ 20___ г. _____
(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода: